Gesesa

GRUPPO ACEA

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Ricerca solventi organici clorurati

MESE ANNO	DATA CAMPIONAMENTO	PARAMETRO ANALIZZATO	Unità di Misura	PUNTI DI PRELIEVO						VALORI LIMITE D.Lgs. 18/2023 e s.m.i.
				Piazza San Modesto BENEVENTO (rete)	Viale San Lorenzo BENEVENTO (rete)	Piazza Basile BENEVENTO (rete)	Vasca di clorazione BENEVENTO (boccapozzo)	Pozzo 1 BENEVENTO (boccapozzo)	Pozzo 2 BENEVENTO (boccapozzo)	
Giugno 2025	04/06/2025	1,2 - Dicloroetano	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	≤ 3,0
		Bromodiclorometano	µg/l	0,120	0,165	0,153	0,113	< 0,05	< 0,05	≤ 30
		Cloroformio	µg/l	0,0722	0,0762	0,0579	0,0840	< 0,05	0,0547	
		Dibromoclorometano	µg/l	0,859	1,14	1,20	0,880	< 0,05	< 0,05	
		Tribromometano (Bromoformio)	µg/l	2,39	2,89	4,28	2,81	< 0,05	< 0,05	
		Tricloroetilene + Tetracloroetilene	µg/l	1,25	1,28	1,13	1,57	1,86	2,08	≤ 10
		Tetracloroetilene	µg/l	1,25	1,28	1,13	1,57	1,86	2,08	
		Tricloroetilene	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	
Giugno 2025	10/06/2025	1,2 - Dicloroetano	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	≤ 3,0
		Bromodiclorometano	µg/l	0,0762	0,0942	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	≤ 30
		Cloroformio	µg/l	0,0574	0,0507	< 0,05	0,0696	0,0580	0,0885	
		Dibromoclorometano	µg/l	0,815	0,875	0,528	0,431	< 0,05	< 0,05	
		Tribromometano (Bromoformio)	µg/l	4,89	3,92	4,69	3,81	< 0,05	< 0,05	
		Tricloroetilene + Tetracloroetilene	µg/l	1,44	1,17	0,792	1,58	1,88	1,31	≤ 10
		Tetracloroetilene	µg/l	1,44	1,17	0,792	1,58	1,88	1,31	
		Tricloroetilene	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	
Giugno 2025	17/06/2025	1,2 - Dicloroetano	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	≤ 3,0
		Bromodiclorometano	µg/l	< 0,05	0,0611	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	≤ 30
		Cloroformio	µg/l	0,111	0,102	0,0870	0,114	0,0922	0,131	
		Dibromoclorometano	µg/l	0,422	0,491	0,327	0,392	< 0,05	< 0,05	
		Tribromometano (Bromoformio)	µg/l	5,41	4,44	5,45	4,92	< 0,05	< 0,05	
		Tricloroetilene + Tetracloroetilene	µg/l	1,66	1,42	1,13	1,74	2,12	1,37	≤ 10
		Tetracloroetilene	µg/l	1,66	1,42	1,13	1,74	2,12	1,37	
		Tricloroetilene	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	
Giugno 2025	24/06/2025	1,2 - Dicloroetano	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	≤ 3,0
		Bromodiclorometano	µg/l	0,0637	0,0649	0,0512	< 0,05	< 0,05	< 0,05	≤ 30
		Cloroformio	µg/l	0,115	0,100	0,0823	0,113	0,0999	0,102	
		Dibromoclorometano	µg/l	0,549	0,537	0,445	0,354	< 0,05	< 0,05	
		Tribromometano (Bromoformio)	µg/l	3,02	3,69	5,37	3,12	< 0,05	< 0,05	
		Tricloroetilene + Tetracloroetilene	µg/l	1,40	1,16	0,772	1,38	1,80	1,83	≤ 10
		Tetracloroetilene	µg/l	1,40	1,16	0,772	1,38	1,80	1,83	
		Tricloroetilene	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	