Gesesa

GRUPPO ACEA

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Ricerca solventi organici clorurati

MESE ANNO	DATA CAMPIONAMENTO	PARAMETRO ANALIZZATO	Unità di Misura	PUNTI DI PRELIEVO: Piazza San Modesto BENEVENTO (rete)	Viale San Lorenzo BENEVENTO (rete)	Piazza Basile BENEVENTO (rete)	Vasca di clorazione BENEVENTO (boccapozzo)	Pozzo 1 BENEVENTO (boccapozzo)	Pozzo 2 BENEVENTO (boccapozzo)	VALORI LIMITE D.Lgs. 18/2023 e s.m.i.
Settembre 2025	02/09/2025	1,2 - Dicloroetano	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	≤ 3,0
		Bromodiclorometano	µg/l	0,0994	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	≤ 30
		Cloroformio	µg/l	0,106	0,0927	0,0922	0,0867	0,0934	0,122	
		Dibromoclorometano	µg/l	0,652	0,521	0,421	0,357	< 0,05	< 0,05	
		Tribromometano (Bromoformio)	µg/l	2,09	3,31	2,92	2,92	< 0,05	< 0,05	
		Tricloroetilene + Tetracloroetilene	µg/l	0,884	0,730	0,895	0,928	1,21	0,866	≤ 10
		Tetracloroetilene	µg/l	0,884	0,730	0,895	0,928	1,21	0,866	
		Tricloroetilene	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	
Settembre 2025	09/09/2025	1,2 - Dicloroetano	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	≤ 3,0
		Bromodiclorometano	µg/l	0,199	0,246	0,113	0,0513	< 0,05	< 0,05	≤ 30
		Cloroformio	µg/l	0,139	0,119	0,144	0,147	0,129	0,163	
		Dibromoclorometano	µg/l	1,05	1,14	0,660	0,337	< 0,05	< 0,05	
		Tribromometano (Bromoformio)	µg/l	5,45	5,40	3,24	3,41	0,0593	< 0,05	
		Tricloroetilene + Tetracloroetilene	µg/l	1,35	1,13	1,71	1,84	2,38	1,57	≤ 10
		Tetracloroetilene	µg/l	1,35	1,13	1,71	1,84	2,38	1,52	
		Tricloroetilene	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,0505	
Settembre 2025	16/09/2025	1,2 - Dicloroetano	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	≤ 3,0
		Bromodiclorometano	µg/l	0,173	0,138	0,119	< 0,05	< 0,05	< 0,05	≤ 30
		Cloroformio	µg/l	0,136	0,120	0,133	0,114	0,117	0,168	
		Dibromoclorometano	µg/l	1,16	0,854	0,874	0,239	< 0,05	< 0,05	
		Tribromometano (Bromoformio)	µg/l	5,40	5,21	4,01	1,44	0,0562	< 0,05	
		Tricloroetilene + Tetracloroetilene	µg/l	1,57	1,32	1,69	1,44	2,23	1,65	≤ 10
		Tetracloroetilene	µg/l	1,57	1,32	1,69	1,44	2,23	1,59	
		Tricloroetilene	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,0605	
Settembre 2025	23/09/2025	1,2 - Dicloroetano	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	≤ 3,0
		Bromodiclorometano	µg/l	0,352	0,246	0,297	0,514	< 0,05	< 0,05	≤ 30
		Cloroformio	µg/l	0,161	0,118	0,181	0,230	0,152	0,120	
		Dibromoclorometano	µg/l	1,41	1,110	1,28	1,67	< 0,05	< 0,05	
		Tribromometano (Bromoformio)	µg/l	3,92	5,45	4,79	2,67	< 0,05	< 0,05	
		Tricloroetilene + Tetracloroetilene	µg/l	1,69	1,31	1,87	1,94	1,66	2,21	≤ 10
		Tetracloroetilene	µg/l	1,63	1,26	1,80	1,87	1,57	2,15	
		Tricloroetilene	µg/l	0,0559	0,0544	0,0691	0,0692	0,0853	0,0589	
Settembre 2025	30/09/2025	1,2 - Dicloroetano	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	≤ 3,0
		Bromodiclorometano	µg/l	0,132	0,107	0,0923	0,0762	< 0,05	< 0,05	≤ 30
		Cloroformio	µg/l	0,137	0,125	0,152	0,127	0,135	0,125	
		Dibromoclorometano	µg/l	0,659	0,734	0,652	0,564	< 0,05	< 0,05	
		Tribromometano (Bromoformio)	µg/l	5,38	4,78	5,30	4,93	0,0607	0,0623	
		Tricloroetilene + Tetracloroetilene	µg/l	1,51	1,48	1,84	1,48	2,56	2,37	≤ 10
		Tetracloroetilene	µg/l	1,51	1,48	1,84	1,48	2,56	2,37	
		Tricloroetilene	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	